

【 소방법령 Ⅱ 】

1. 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 소방력의 동원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동원된 소방대원이 다른 시·도에 파견·지원되어 소방 활동을 수행할 때에는 특별한 사정이 없으면 화재, 재난·재해 등이 발생한 지역을 관할하는 소방본부장 또는 소방서장의 지휘에 따라야 한다.
- ② 동원된 민간 소방 인력이 소방활동을 수행하다가 사망 하거나 부상을 입은 경우 화재, 재난·재해 또는 그 밖의 구조·구급이 필요한 상황이 발생한 시·도가 해당 시·도의 조례로 정하는 바에 따라 보상한다.
- ③ 시·도지사는 소방청장에게 동원된 소방력을 화재, 재난·재해 등이 발생한 지역에 지원·파견하여 줄 것을 요청하거나 필요한 경우 직접 소방대를 편성하여 화재 진압 및 인명구조 등 소방에 필요한 활동을 하게 할 수 있다.
- ④ 소방청장은 해당 시·도의 소방력만으로는 소방활동을 효율적으로 수행하기 어려운 화재, 재난·재해, 그 밖의 구조·구급이 필요한 상황이 발생하거나 특별히 국가적 차원에서 소방활동을 수행할 필요가 인정될 때에는 각 시·도지사에게 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 소방력을 동원할 것을 요청할 수 있다.

2. 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 소방기술민원센터에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소방기술민원센터는 센터장을 포함하여 20명 이내로 구성한다.
- ② 소방기술민원센터의 설치·운영 등에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.
- ③ 소방청장 또는 소방본부장은 소방기술민원센터의 업무 수행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 관계 기관의 장에게 소속 공무원 또는 직원의 파견을 요청 할 수 있다.
- ④ 소방기술민원센터를 소방청에 설치하는 경우에는 설치·운영에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정하고, 소방 본부에 설치하는 경우에는 해당 특별시·광역시·특별 자치시·도 또는 특별자치도의 규칙으로 정한다.

3. 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 소방자동차 전용 구역에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목의 아파트 중 세대 수가 120세대이고 층수가 8층인 아파트는 소방자동차 전용구역 설치 대상이다.(단, 편도 1차선 도로와 접함)
- ② 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목의 기숙사 중 지상 2층이고 연면적 5,000 m²인 기숙사는 소방자동차 전용 구역 설치 대상이다.(단, 편도 1차선 도로와 접함)
- ③ 전용구역 노면표지 도료의 색채는 백색을 기본으로 하되, 문자(P, 소방차 전용)는 황색으로 표시한다.
- ④ 전용구역 노면표지의 외곽선은 빗금무늬로 표시하되, 빗금은 두께를 20 cm로 하여 50 cm 간격으로 표시한다.

4. 「소방기본법 시행령」상 소방안전교육사시험의 응시자격 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방공무원으로 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람
- ② 「간호법」 제4조에 따라 간호사 면허를 취득한 후 간호 업무 분야에 1년 이상 종사한 사람
- ③ 「응급의료에 관한 법률」 제36조제3항에 따라 2급 응급구조사 자격을 취득한 후 응급의료 업무 분야에 2년 이상 종사한 사람
- ④ 「의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률」 제3조에 따라 의용소방대원으로 임명된 후 5년 이상 의용소방대 활동을 한 경력이 있는 사람

5. 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 과태료 개별기준에 따라 최근 1년간 같은 위반행위로 2차 과태료 부과처분을 받은 후 다시 같은 위반행위로 적발된 경우에 부과되는 3차 과태료 금액으로 옳지 않은 것은? (단, 과태료 경감 기준은 미적용)

- ① 법을 위반하여 소방자동차의 출동에 지장을 준 경우 : 100만원
- ② 법을 위반하여 화재 또는 구조·구급이 필요한 상황을 거짓으로 알린 경우 : 500만원
- ③ 법을 위반하여 전용구역에 차를 주차하거나 전용구역에의 진입을 가로막는 등의 방해행위를 한 경우 : 200만원
- ④ 정당한 사유 없이 법을 위반하여 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황을 소방본부, 소방서 또는 관계 행정 기관에 알리지 않은 경우 : 500만원

【 소방법령 Ⅱ 】

6. 「소방기본법」상 소방기술 및 소방산업의 국제경쟁력과 국제적 통용성을 높이기 위한 시책 또는 사업의 주체와 해당 내용 간의 연결이 옳은 것은?

- ① 국가 - 소방기술 및 소방산업의 국외시장 개척
- ② 국가 - 소방기술 및 소방산업의 국제 협력을 위한 조사·연구
- ③ 소방청장 - 소방기술 및 소방산업에 관한 국제 전시회, 국제 학술회의 개최 등 국제 교류
- ④ 소방청장 - 소방기술 및 소방산업의 국제경쟁력과 국제적 통용성을 높이는 데에 필요한 기반 조성을 촉진하기 위한 시책 마련

7. 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 손실보상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 손실보상심의위원회는 손실보상 청구금액이 100만원 이하인 사건에 대해서는 소속 소방공무원 위원 3명으로만 구성할 수 있다.
- ② 물건의 훼손으로 인해 손실을 입은 물건을 수리할 수 있는 때에는 손실을 입은 당시의 해당 물건의 교환가액을 손실보상한다.
- ③ 손실보상을 청구할 수 있는 권리는 손실이 있음을 안 날부터 3년, 손실이 발생한 날부터 5년간 행사하지 아니하면 시효의 완성으로 소멸한다.
- ④ 소방청장등은 손실보상심의위원회의 심사·의결을 거쳐 특별한 사유가 없으면 보상금 지급 청구서를 받은 날부터 60일 이내에 보상금 지급 여부 및 보상금액을 결정하여야 한다.

8. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」상 사용되는 용어의 정의로 옳바른 것은?

- ① “소방시설등”이란 소화설비, 경보설비, 피난구조설비, 소화용수설비, 그 밖에 소화활동설비로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.
- ② “화재안전기준” 중 “기술기준”이란 화재안전 확보를 위하여 재료, 공간 및 설비 등에 요구되는 안전성능으로서 소방청장이 고시로 정하는 기준을 말한다.
- ③ “특정소방대상물”이란 건축물 등의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 소방시설을 설치하여야 하는 소방대상물로서 행정안전부령으로 정하는 것을 말한다.
- ④ “성능위주설계”란 건축물 등의 재료, 공간, 이용자, 화재특성 등을 종합적으로 고려하여 공학적 방법으로 화재위험성을 평가하고 그 결과에 따라 화재안전성능이 확보될 수 있도록 특정소방대상물을 설계하는 것을 말한다.

9. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」상 소방시설관리업 등록사항의 변경신고 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 관리업자는 명칭·상호 또는 영업소 소재지가 변경된 경우, 소방시설관리업 등록증 및 기술인력의 기술자격증을 첨부하여 제출해야 한다.
- ② 변경신고서를 제출받은 담당 공무원은 「전자정부법」 제36조제1항에 따라 법인등기부 등본(법인인 경우만 해당한다), 사업자등록증(개인인 경우만 해당한다) 및 국가기술자격증을 확인해야 한다. 다만, 신고인이 확인에 동의하지 않는 경우에는 이를 첨부하도록 해야 한다.
- ③ 관리업자는 등록사항 중 명칭·상호 또는 영업소 소재지, 대표자, 기술인력이 변경됐을 때에는 변경일부터 30일 이내에 소방시설관리업 등록사항 변경신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 그 변경사항별로 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 소방청장에게 제출해야 한다.
- ④ 시·도지사는 변경신고를 받은 경우 10일 이내에 소방시설관리업 등록증 및 등록수첩을 새로 발급하거나 소방시설관리업 등록증 및 등록수첩과 기술인력의 기술자격증(경력수첩을 포함한다)에 그 변경된 사항을 적은 후 내주어야 한다. 이 경우 소방시설관리업 등록대장에 변경사항을 기록하고 관리해야 한다.

10. 다음은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 성능위주설계를 해야 하는 특정소방대상물이다. ㉠~㉣에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

가. 50층 이상[지하층은 (㉠)한다]이거나 지상으로 부터 높이가 200 m 이상인 아파트등
 나. 30층 이상[지하층을 (㉡)한다]이거나 지상으로 부터 높이가 120 m 이상인 특정소방대상물[아파트 등은 (㉢)한다]

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|----|----|----|
| ① | 제외 | 포함 | 제외 |
| ② | 포함 | 제외 | 포함 |
| ③ | 제외 | 제외 | 제외 |
| ④ | 제외 | 포함 | 포함 |

【 소방법령 Ⅱ 】

11. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 건축 허가등의 동의에서 제외되는 대상으로 옳지 않은 것은?

- ① 가스시설로서 지상에 노출된 탱크의 저장용량의 합계가 90톤인 것
- ② 소방시설공사의 착공신고 대상에 해당하지 않는 경우의 해당 특정소방대상물
- ③ 건축물의 증축 또는 용도변경으로 인하여 해당 특정 소방대상물에 추가로 소방시설이 설치되지 않는 경우의 해당 특정소방대상물
- ④ 소화기구, 자동소화장치, 누전경보기, 단독경보형감지기, 가스누설경보기 및 비상조명등이 화재안전기준에 적합한 경우의 해당 특정소방대상물

12. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」상 소방 시설등의 자체점검에서 특정소방대상물의 규모 등에 관한 점검인력 배치기준에 따라 관리업자가 소방안전관리대 상물을 점검하는 경우 ㉠~㉣에 들어갈 내용으로 옳은 것은? (단, 법령에서 정하는 최저 기준에 따름)

구분	주된 점검인력	보조 점검인력
1급 소방안전 관리 대상물	소방시설관리사 경력 (㉠)년 이상인 특급점검자 1명 이상	(㉡)점검자 이상의 기술인력 1명 이상 및 (㉢)점검자 이상의 기술인력 1명 이상

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|---|----|----|
| ① | 3 | 특급 | 중급 |
| ② | 3 | 고급 | 중급 |
| ③ | 1 | 고급 | 초급 |
| ④ | 1 | 중급 | 초급 |

13. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」상 형식승인 대상 소방용품과 관련된 위반자 중 법에서 정하는 벌칙의 정도가 다른 것은?

- ① 소방용품의 형식승인을 받지 아니하고 소방용품을 제조 하거나 수입한 자
- ② 형식승인을 받지 아니한 소방용품을 판매·진열하거나 소방시설공사에 사용한 자
- ③ 제품검사를 받지 아니한 자 또는 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제품검사를 받은 자
- ④ 제품검사에 합격하지 아니한 제품에 합격표시를 하거나 합격표시를 위조 또는 변조하여 사용한 자

14. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 방염 대상물품의 방염성능기준에 대한 설명에 따라 다음의 ㉠~㉣에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

- 가. 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 않고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 (㉠)초 이내일 것
- 나. 소방청장이 정하여 고시한 방법으로 발연량을 측정 하는 경우 최대연기밀도는 (㉡) 이하일 것
- 다. 불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉 횟수는 (㉢)회 이상일 것
- 라. 탄화한 면적은 50 cm² 이내, 탄화한 길이는 (㉣)cm 이내일 것

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ |
|---|----|-----|---|----|
| ① | 20 | 300 | 3 | 20 |
| ② | 20 | 400 | 3 | 20 |
| ③ | 30 | 300 | 5 | 30 |
| ④ | 30 | 400 | 3 | 20 |

15. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」상 소방청장이 제품검사 전문기관 지정을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 그 업무의 정지를 명할 수 있는 경우에 해당되는 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
- ② 정당한 사유 없이 6개월간 계속하여 제품검사 또는 실무교육 등 지정받은 업무를 수행하지 아니한 경우
- ③ 전문기관에 대한 감독 결과 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」이나 다른 법령을 위반하여 전문기관으로서의 업무를 수행하는 것이 부적당하다고 인정되는 경우
- ④ 전문기관 지정시 소방용품의 품질 향상, 제품검사의 기술개발 등에 드는 비용을 부담하게 하는 필요한 조건을 위반한 경우(단, 그 조건은 공공의 이익을 증진 하기 위하여 필요한 최소한도로, 부당한 의무 부과가 아님)

【 소방법령 Ⅱ 】

16. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 물분무등소화설비를 설치해야 하는 특정소방대상물로 옳지 않은 것은?

- ① 항공기 및 자동차 관련 시설 중 항공기 격납고
- ② 기계장치에 의한 주차시설을 이용하여 20대 이상의 차량을 주차할 수 있는 시설
- ③ 차고, 주차용 건축물 또는 철골 조립식 주차시설. 이 경우 연면적 800 m² 이상인 것
- ④ 특정소방대상물에 설치된 전기실·발전실·축전지실·통신기기실 또는 전산실, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 바닥면적이 300 m² 이상인 것(하나의 방화구획 내에 둘 이상의 실(室)이 설치되어 있는 경우에는 별도의 실로 보아 바닥면적을 산정한다)

17. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 소방청장은 화재의 예방 및 안전관리에 관한 통계를 매년 작성·관리하여야 한다. 이에 따른 통계의 작성·관리 항목에 해당되지 않는 것은?

- ① 화재예방안전진단 대상의 현황 및 그 실시 결과
- ② 화재예방강화지구의 현황 및 안전관리에 관한 사항
- ③ 소방시설의 설치·관리 및 화재안전기준의 개선에 관한 사항
- ④ 화재발생 이력 및 화재안전조사 등 화재예방 활동에 관한 사항

18. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 대통령령으로 정하는 바에 따라 소방청장이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 수립하여야 하는 화재의 예방 및 안전관리에 관한 기본계획에 포함되지 않는 것은?

- ① 화재발생 현황
- ② 소방대상물의 용도별·규모별 현황
- ③ 화재의 예방과 안전관리 관련 기술의 개발·보급
- ④ 계절별·시기별·소방대상물별 화재예방대책의 추진 및 평가 등에 관한 사항

19. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 소방안전 특별관리시설물 중 화재예방안전진단의 대상물에 대한 설명이다. 다음의 ㉠~㉣에 들어갈 것으로 옳은 것은?

가. 법 제40조제1항제1호에 따른 공항시설 중 여객터미널의 연면적이 (㉠) m² 이상인 공항시설
 나. 법 제40조제1항제2호에 따른 철도시설 중 역시설의 연면적이 (㉡) m² 이상인 철도시설
 다. 법 제40조제1항제3호에 따른 도시철도시설 중 역사 및 역 시설의 연면적이 (㉢) m² 이상인 도시철도시설

	㉠	㉡	㉢
①	1만	1천	5천
②	1천	5천	5천
③	1천	1만	1천
④	1천	1천	1만

20. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 화재안전조사 통지를 받은 관계인이 화재안전조사를 받기 곤란한 경우 화재안전조사를 연기할 수 있는 사유에 해당되지 않는 것은?

- ① 관계인의 질병, 사고, 장기출장의 경우
- ② 경매 등의 사유로 소유권이 변동 중이거나 변동된 경우
- ③ 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 해당하는 재난이 발생한 경우
- ④ 권한 있는 기관에 자체점검기록부, 교육·훈련일지 등 화재안전조사에 필요한 장부·서류 등이 압수되거나 영치되어 있는 경우

21. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 소방안전관리대상물 중 소방안전관리업무 전담 대상물만 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 보기 이외의 사항은 고려하지 않음)

—<보기>—

㉠ 지상 28층 및 지하 2층인 아파트
 ㉡ 지상 25층인 업무시설
 ㉢ 지상으로부터 높이가 150 m인 아파트
 ㉣ 연면적 13,000 m²인 판매시설
 ㉤ 조연성 가스를 2,000톤 저장·취급하는 시설

- ① ㉠, ㉢
- ② ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉡, ㉣
- ④ ㉡, ㉣, ㉤

【 소방법령 Ⅱ 】

22. 다음은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 소방안전관리대상물의 소방계획서 작성사항이다. 작성사항 중에서 ㉠~㉣에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 가. 소방안전관리대상물의 위치·구조·연면적·용도 및 수용인원 등 일반 현황
 나. 소방안전관리대상물에 설치한 소방시설, 방화시설, 전기시설, 가스시설 및 (㉠)시설의 현황
 다. 화재 예방을 위한 자체점검계획 및 (㉡)대책
 라. 소방시설·피난시설 및 방화시설의 (㉢)계획
- <화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제27조 제1항제1호~제4호>에서

	㉠	㉡	㉢
①	피난	대비	유지·관리
②	피난	대응	점검·정비
③	위험물	대비	유지·관리
④	위험물	대응	점검·정비

23. 다음은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 과태료 부과 금액에 대한 내용이다. 개별기준에 따라 ㉠~㉣에 들어갈 숫자로 옳은 것은? (단, 과태료 부과 금액 감경은 고려하지 않음)

- 가. 1급 소방안전관리 대상물의 다른 안전관리자(다른 법령에 따라 전기·가스·위험물 등의 안전관리 업무에 종사하는 자)가 1급 소방안전관리 대상물의 소방안전관리자를 겸한 경우(단, 다른 법령에 특별한 규정이 없음을 전제함): (㉠)만원
 나. 소방안전관리대상물의 관계인이 소방안전관리자가 소방안전관리업무를 성실하게 수행할 수 있도록 지도·감독을 하지 않은 경우: (㉡)만원
 다. 소방안전관리대상물의 관계인이 피난시설의 위치, 피난경로 또는 대피요령이 포함된 피난유도 안내 정보를 근무자 또는 거주자에게 정기적으로 제공하지 않은 경우(최근 1년간 같은 위반행위로 2차 부과처분임): (㉢)만원
 라. 건설현장 소방안전관리대상물의 소방안전관리자가 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」에 규정된 건설현장 소방안전관리자의 업무를 하지 않은 경우(최근 1년간 같은 위반행위로 3차 부과처분임): (㉣)만원

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	200	300	100	100
②	300	200	200	200
③	300	300	100	100
④	300	300	200	300

24. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 소방안전관리대상물의 소방안전관리보조자 선임에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 599세대인 아파트에는 최소 2명 이상을 선임하여야 한다.
- ② 국가기술자격의 직무분야 중 기계제작, 기계장비설비·설치 및 안전관리에 해당하는 국가기술자격이 있는 사람은 선임 자격에 해당된다.
- ③ 기숙사를 제외한 공동주택, 의료시설, 노유자 시설, 수련 시설에 해당하는 소방안전관리대상물은 선임 대상에 포함된다.
- ④ 숙박시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 1,500 m² 이상이지만, 관계인이 24시간 상시 근무하고 있는 숙박 시설은 선임을 하지 않아도 된다.

25. 다음은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」상 소방대상물의 소방안전관리 중 기한에 관한 각 규정이다. ㉠~㉣에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

- 가. 특급, 1급 소방안전관리대상물의 관계인은 그 장소에 근무하거나 거주하는 사람 등에게 소방훈련 및 교육을 한 날부터 (㉠)일 이내에 소방훈련·교육 실시 결과서를 작성하여 소방본부장 또는 소방서장에게 제출해야 한다.
 나. 소방청장은 특급, 1급, 2급 또는 3급 소방안전관리자 자격시험을 실시하려는 경우에는 응시자격·시험과목·일시·장소 및 응시절차를 모든 응시 희망자가 알 수 있도록 시험 시행일 (㉡)일 전에 인터넷 홈페이지에 공고해야 한다.
 다. 소방본부장 또는 소방서장은 불시 소방훈련·교육 실시결과에 대한 평가를 실시한 경우 해당 소방안전관리대상물의 관계인에게 불시 소방훈련·교육 종료일로부터 (㉢)일 이내에 불시 소방훈련·교육 평가 결과서를 통지해야 한다.
 라. 소방본부장 또는 소방서장은 소방안전관리자 선임 연기 신청서를 제출받은 경우에는 (㉣)일 이내에 소방안전관리자 선임기간을 정하여 2급 또는 3급 소방안전관리대상물의 관계인에게 통보해야 한다.

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	14	30	5	7
②	15	15	7	5
③	30	15	10	3
④	30	30	10	3